



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики  
Прокуратура города Тореза

ул. Пушкина, 17 г. Торез,  
Донецкая Народная Республика, 286600

Заведующей Государственным  
казенным дошкольным  
образовательным учреждением  
«Детский сад № 41 «Дружба»  
комбинированного вида  
городского округа Торез»  
Донецкой Народной  
Республики

Шешиковой В.А.

прк- Гагарина, д. 141  
г.о. Торез, 286600

29.08.2012 № 9-122-2012/201

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273 – ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации»,  
Федерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности»

Прокуратурой города Тореза, во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики, проведена проверка подготовки образовательных организаций к новому учебному году на поднадзорной территории.

Пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» регламентировано, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» регламентировано, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Также, создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В ходе профилактического визита специалиста по надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике, прокуратурой

города Тореза в ГКДОУ «Детский сад № 41 «Дружба» комбинированного вида г.о. Торез осуществляющую свою деятельность по адресу: Донецкая Народная Республика, городской округ Торез. прк. Гагарина, д. 141, в ходе которой выявлены нарушения пожарной безопасности, а именно: допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам). Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей. Стропила и обрешетка чердака здания детсада не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. В здании детсада допускается устройство выхода на чердак или кровлю с лестничных клеток не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8. Имеется менее двух эвакуационных выходов со 2-го этажа здания детсада. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, имеют менее двух эвакуационных выходов (группы на 2-ом этаже здания детсада). Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Не предоставлена (не разработана) декларация пожарной безопасности.

Установленные в ходе проведения проверки факты свидетельствуют о том, что должностными лицами ГКДОУ «Детский сад № 41 «Дружба» комбинированного вида городского округа Торез», ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, в части обеспечения правил пожарной безопасности, что является причиной указанных нарушений.

Условиями, способствующими допущенным нарушениям, является отсутствие должного контроля со стороны заведующей ГКДОУ «Детский сад № 41 «Дружба» комбинированного вида городского округа Торез», за соблюдением пожарной безопасности, что является причиной указанных нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в присутствии представителя прокуратуры города Тореза, принять организационные и конкретные меры, направленные на устранение изложенных в представлении нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» усилить контроль обеспечения правил пожарной безопасности, а также причин и условия, им способствующих, а также причин и условия, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О дате и времени рассмотрения указанного представления сообщить в прокуратуру города Тореза.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления уведомить прокуратуру города Тореза в письменном виде в течении месяца со дня внесения представления с приложением копий соответствующих документов о принятых мерах по устранению допущенных нарушений, а также причин и условия, им способствующих.

Прокурор города Тореза  
советник юстиции



А.А. Дуброва